

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 เวลา 17:39 น. -

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน ๓ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ถึง ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในตู้ควบคุมคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HAIER ระบบ INVERTER ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ดังนี้

(๑) เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๘ ดังนี้

- เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง จำนวน ๑ ชุด
- ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

(๒) เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๙ ดังนี้

- เปลี่ยนแผงควบคุมคอลโทระบบอินเวอร์เตอร์และเปลี่ยนเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็ง จำนวน ๑ ชุด
- ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

(๓) เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๐ ดังนี้

- เปลี่ยนสายไฟที่หนูกัดชำรุดทั้งหมด จำนวน ๑ ชุด
- ใส่ตะแกรงกันหนูคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ (เพื่อป้องกันหนูกัดอุปกรณ์) และเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใบเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย)

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิริพร แสงอุรุณ (ร้านสามารอิเล็คทริก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๙๒.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง บาทถ้วน )

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง